



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:20

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

- ΥΛΙΚΑ**
 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 25/30
 - ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΕΣ B 500c
 - ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΕΣ B 500c
 - ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ B 500a
 - ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ S 235
- ΔΡΑΣΕΙΣ**
 - ΜΟΝΙΜΕΣ**
 - ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 25.0 KN/m³
 - ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 22.0 KN/m³
 - ΧΑΛΥΨ 78.5 KN/m³
 - ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 2.10 KN/m²
 - ΜΠΑΤΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 3.60 KN/m²
 - ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1.50 KN/m²
 - ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΟΜΑΤΟΣ 2.50 KN/m²
 - ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΝ - ΕΞΟΣΤΩΝ 1.50 KN/m²
 - ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΕΓΗΣ 0.10 KN/m²
 - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**
 - ΦΕΛΙΜΟ ΒΑΤΟΥ ΔΟΜΑΤΟΣ 2.00 KN/m²
 - ΦΕΛΙΜΟ ΜΗ ΒΑΤΟΥ ΔΟΜΑΤΟΣ 1.00 KN/m²
 - ΦΕΛΙΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 2.00 KN/m²
 - ΦΕΛΙΜΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ - ΕΞΟΣΤΩΝ 5.00 KN/m²
 - ΦΕΛΙΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΙΛΟΤΙΣ 5.00 KN/m²
 - ΦΕΛΙΜΟ ΣΤΕΓΗΣ 0.10 KN/m²
 - ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ**
 - ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ II
 - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΛΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ A=0.24g
 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΙΟΝΔΑΙΟΤΗΤΑΣ 23 (1.15)
 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ B
 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 1.00
 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ψ2=0.60
- ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**
 - Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 200.0 KN/m²
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ**
 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
 - ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 - ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1 & 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ		
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ		
ΘΕΣΗ:	ΘΕΣΗ: ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΚΑΙΜΑΚΑ :	1:50
	ΚΩΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ :	
	ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ :	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	03-2019
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ	Σ-01	
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.		