

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 168

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 , συνήλθε διαζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 22122/30-10-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 2 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 4 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5 ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	6	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	7	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα	
10.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)		
11.	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		
12.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
13.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
14.	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		
15.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ		
16.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ		
17.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων , αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22122/30-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας κ. Στέργιου Κακόγιαννου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 9ο θέμα του Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης (6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης 22122/30-10-2025) έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω υπ' αριθμ 399/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία ελήφθη κατόπιν της υπ' αριθ.πρωτ. 20894/17-10-2025 έγγραφης εισήγησης της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων :

Σας ενημερώνουμε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER

S.A.»», αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και στην ιστοσελίδα <https://eprm.ypen.gr/>

Η εντολή προς δημοσίευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του τίτλου κοινοποιήθηκε στον Δ. Λεβαδέων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 223108/26.09.2025 της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Η δημόσια διαβούλευση για την υποβολή απόψεων επί του θέματος παρατάθηκε και θα διεξάγεται μέχρι τις 06.11.2025.

Διοικητικά τμήμα του έργου υπάγεται στις κοινότητες Μαυρονερίου, Παρορίου και Βασιλικών.

Σκοπός της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2στ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων η έκφραση γνώμων και η διατύπωση απόψεων.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν.5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο άσκησης των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των κοινοτήτων Μαυρονερίου, Παρορίου και Βασιλικών, να προβεί στις ενέργειες, που αφορούν στην λήψη της σχετικής γνωμοδοτικής απόφασης και την αποστολή της στην Διεύθυνσή μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας επισυνάπτουμε την περιληπτική έκθεση επί της Μ.Π.Ε. της Υπηρεσίας, και τις αποφάσεις των κοινοτήτων Μαυρονερίου, Παρορίου και Βασιλικών.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την **ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ Μ.Π.Ε** που αφορά το έργο : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.» στην οποία περιγράφονται τα εξής:

Λ ι β α δ ε ι ά 0 1 / 1 0 / 2 0 2 5

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ Μ.Π.Ε

Που αφορά το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.»

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 223108/26.09.2025 κοινοποιηθέν έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Εντολή προς δημοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υ.Π.ΕΝ, ζητούνται απόψεις για την μελέτη του τίτλου του θέματος.

Η δημόσια διαβούλευση για την υποβολή απόψεων επί του θέματος θα διεξάγεται μέχρι τις 26.10.2025.

Η μελέτη συντάχθηκε από τον μελετητή Νικηφοράκη Εμμανουήλ, Μηχανικό Ορυκτών Πόρων για λογαριασμό της εταιρείας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.» και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιγράφονται, είναι υπεύθυνοι αυτοί που τα συντάσσουν και τα υπογράφουν.

Σκοπός της μελέτης είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. του εν λόγω έργου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Θέση

Η περιοχή ενδιαφέροντος του Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης βρίσκεται στη θέση «Μαυρονέρι» χωροθετείται περίπου 1,7km βόρεια του οικισμού Μαυρονέρι, 2,4km νοτιοανατολικά του οικισμού Παρόριο, 1,6km νότια του οικισμού Βασιλικά και 2,5km δυτικά του οικισμού Ανθοχώρι.

Διοικητική υπαγωγή έργου

Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Βασιλικών, Παρορίου και Μαυρονερίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Χαϊρώνειας και Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Εικόνα 1.2).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπό μελέτη έργο διοικητικά εμπίπτει στις κοινότητες Μαυρονερίου, Παρορίου και Βασιλικών.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνολικά το έργο περιλαμβάνει:

- Την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 50MW, δηλαδή από 74.074 φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Canadian Solar, τύπου Hiku7 Mono PERC και ονομαστικής ισχύος 675W το καθένα, 250 μετατροπείς (string inverter) της εταιρείας Huawei τύπου SUN2000-215KTL (200kW) και 8 μετασχηματιστές ανύψωσης τύπου HUAWAI STS 6000K ισχύος 6,8MVA. Το σύστημα αποθήκευσης θα αποτελείται από 77 συστοιχίες μπαταριών (μονάδες ηλεκτρικών συσσωρευτών λιθίου φωσφορικού σιδήρου Narada), 39 αμφίδρομους αντιστροφείς (bidirectional inverters) τύπου Gamesa Electric Proteus PCS 4100 και 39 μετασχηματιστές ανύψωσης.
- Την εγκατάσταση του Συστήματος Αποθήκευσης – Συσσωρευτών (77 containers Μονάδων ηλεκτρικών συσσωρευτών λιθίου φωσφορικού σιδήρου Narada, 39 αμφίδρομους αντιστροφείς, 39 μετασχηματιστές και ελεγκτές υποσυστημάτων) Την κατασκευή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών για την τοποθέτηση τόσο των φωτοβολταϊκών πλαισίων, όσο και των μετατροπέων ενέργειας.
- Την τοποθέτηση του κέντρου ελέγχου (προκατασκευασμένο container) Την κατασκευή πλατειών εγκατάστασης των κοντέινερ, τόσο των συσσωρευτών (40ft ISO container), όσο και των αντιστροφέων (40ft ISO inverters).
- Την κατασκευή υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης κατά μήκος των υποστηρικτικών δομών και κατά μήκος των δρόμων για τη συγκέντρωση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας στο κέντρο ελέγχου.
- Τη διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με τον Υφιστάμενο Υποσταθμό Ανύψωσης 33/150KV στη θέση «Λούτσα», ο οποίος βρίσκεται δυτικά του έργου.

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εξετάσθηκαν όλες οι πιθανές επιπτώσεις από το έργο κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναγράφονται στο κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ. Επίσης παρατίθεται πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των επιπτώσεων που κρίνεται ότι έχουν έναν βαθμό έντασης και οι οποίες αφορούν στο σύνολό τους την φάση κατασκευής του έργου, καθώς και τη φάση λειτουργίας αυτού.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ph.D. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Το με αριθμ. πρωτ. 223108/26.09.2025 της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
- Την περιληπτική έκθεση επί της Μ.Π.Ε. της Υπηρεσίας
- Την με αριθ. πρωτ. 20798/16-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Μαυρονερίου
- Την με αριθ. πρωτ. 6/14-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Βασιλικών
- Την με αριθ. πρωτ. 20802/16-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Παρορίου
- Την με αρ. πρωτ. 20894/17-10-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς στο Δημοτικό Συμβούλιο **ΑΡΝΗΤΙΚΑ** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.»

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά.

Το λόγο έλαβε η εντεταλμένη σύμβουλος κα Παπαβασιλείου η οποία μεταξύ άλλων είπε:
Πρόκειται για μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έχει γίνει το Σεπτέμβριο του 25 πρόκειται για την εταιρεία HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A. , η οποία έχει ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα σε ένα τεράστιο χώρο στη θέση Λούτσα σε μία ορεινή περιοχή και η οποία ζητά επέκταση με συγκεκριμένα στοιχεία :1) Φωτοβολταϊκό πάρκο καινούργιο κατασκευή και λειτουργία 2)Σύστημα αποθήκευσης τις λεγόμενες μπαταρίες όπως αναφέρεται στην μελέτη τουλάχιστον 77 containers μονάδων ηλεκτρικών συσσωρευτών 3)Τοποθέτηση κέντρου ελέγχου και κατασκευή πλατειών εγκατάστασης των κοντέινερ 4) Την κατασκευή υπόγειου δικτύου μέσης τάσης κατά μήκος των υποστηρικτικών δομών και

διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με τον υφιστάμενο υποσταθμό στη θέση Λούτσα. Ποια είναι τώρα η διαφορά με τον προηγούμενο φωτοβολταϊκό σταθμό και σύμφωνα με την κάτοψη και τα τοπογραφικά διαγράμματα που πήραμε από την υπηρεσία μας, η επέκταση είναι τραγική της συγκεκριμένης εταιρείας υπάρχουν άλλα δύο στάδια αυτό το στάδιο που μας ζητάνε τώρα την γνώμη μας φτάνει μέχρι τα όρια των πηγών Μαυρονερίου και μέχρι σχεδόν τον αναδασμό Μαυρονερίου. Η τρίτη φάση είναι μέχρι τον αναδασμό Μαυρονερίου από κει και πέρα δεν έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση που είναι τώρα το φωτοβολταϊκό πιάνει λοιπόν όσοι γνωρίζετε την περιοχή όλη την πλαγιά από το βιότοπο των πηγών Μαυρονερίου και γιατί είναι βιότοπος γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι η απόλυση των υδάτων των πηγών από τον Παρνασσό.

Η γνωμοδότηση των τοπικών κοινοτήτων είναι αρνητική.

Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση γίνεται ζημιά σίγουρα γιατί αφενός δεν γνωρίζουμε και τι επιπτώσεις θα έχουν οι μπαταρίες οι συγκεκριμένες όπως γνωρίζετε πολύ καλά και στις άλλες περιοχές που έχουμε πάρει αποφάσεις εδώ στα δημοτικό συμβούλιο. Ειδικά για την αποθήκευση είναι μία μεγάλη συζήτηση που δεν έχει καταλήξει και δεν έχουμε και αποτελέσματα. Φυσικά η καταστροφή που γίνεται και θα γίνει θα ναι σε όλη την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μια ζωή είναι στην περιοχή και δεν ξέρουμε τι άλλο θα προκύψει. Αρα λοιπόν και η εισήγηση η δική μας είναι αρνητική για αυτή την επέκταση και από κει και πέρα ότι χρειαστεί θεωρώ ότι το συμβούλιο θα ναι πάντα σύσσωμο σε αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να κινηθούμε και νομικά αν χρειαστεί και να κάνουμε αγωγή μελλοντικά.

Ακολούθως το λόγο έλαβε η επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δημοτική σύμβουλος κα. Γερονικολού Λαμπρινή η οποία δήλωσε : Συζητάμε τα ζητήματα αυτά κάθε φορά που αφορούν την αυθαίρετη εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην περιοχή μας για την οποία εγκατάσταση από ό,τι φαίνεται όλο το υπόλοιπο σύστημα έξω από μας έχει ένα ωραίοτατο πρόγραμμα χωρίς κανένα σχέδιο, σχεδιασμό να μπορεί ο καθένας να υποβάλλει την αίτησή του και να έρχεται ας πούμε να μπαίνει σε όποια περιοχή θέλει αντίστοιχη επένδυση, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά αυτό είναι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή έτσι ή εγκατάσταση και όλα τα σχετικά η παραγωγή ηλεκτρική συνέχειας η οποία διαρκώς βαίνει αυξανόμενη. Αυξανόμενο του κόστος της ανεξάρτητα από το πόσο έργα υπάρχουν στην περιοχή ανεξάρτητα από το τι επιβάρυνση υφίσταται ο τόπος και κάθε φορά λοιπόν ερχόμαστε εμείς και διαπιστώνουμε στην ουσία συγκεκριμένα ότι συγκεκριμένα έργα που έρχονται μπροστά μας εξετάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λοιπόν και το αν θα πρέπει να μπουν ή όχι που στα θετικά θα πω εγώ ότι κάτω από την πίεση σήμερα και στο χρόνο που συζητάμε

σήμερα κάτω από την πίεση της λαίλαπας της ενεργειακής αυτής όξυνσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και γνωμοδοτούμε συνήθως πλέον αρνητικά και παίρνουμε αρνητικές αποφάσεις και αυτή είναι η θέση και αυτό είναι ένα θετικό καταρχάς συμπέρασμα παρόλα αυτά εδώ και ειδικά για το Μαυρονέρι το οποίο τι να πω από την πρώτη φορά αν θυμάστε που συζητήσαμε το έργο και υπήρχαν άνθρωποι και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο που είχανε και θετική άποψη και αν θέλετε τρέχανε και το έργο αυτό το οποίο έχει συμβεί σήμερα και είναι μία πραγματικότητα και νομίζω ότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής είναι και λίγο πιο κοντά σε όλο αυτό που εμείς επειδή απλώς ανήκουμε και στον ίδιο Δήμο και βλέπουμε τα ζητήματα το βλέπουν καθημερινά είναι ότι αυτό το ποτάμι εκεί από κάτω είναι ξερό δεν έχει βγάλει νερό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου έτσι πάνω από την κοίτη του φαραωνικού αυτού έργου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το λέω πάνω από το στο βουνό πάνω από το Μαυρονέρι . Αυτό σημαίνει ότι η περιβαλλοντική μελέτη που είχε έρθει τότε για αυτό το έργο το πρώτο έργο που έχει γίνει στο Μαυρονέρι και στο οποίο καλό θα ήταν ανατρέξουμε και ενδεχομένως αυτός να είναι και ο ρόλος αν θέλετε της υπηρεσίας σε τέτοια θέματα που έρχονται ότι το Μαυρονέρι που είναι μία επιβαρυνόμενη περιοχή έχει μία προγενέστερη περιβαλλοντική μελέτη που αφορά το προηγούμενο έργο στην οποία μελέτη γινόταν σαφέστατη αναφορά το έχουμε συζητήσει εδώ αν θυμάστε κύριε δήμαρχε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει διαφορά στο μικροκλίμα που το έβλεπαν και οι ίδιοι σε σχέση με την ανάπτυξη ακόμα και τις με την αύξηση με συγχωρείται ακόμα και τις θερμοκρασίας στην περιοχή που όλα αυτά συντελούν σε όλο το φαινόμενο της ξήρανσης κιόλας που συζητάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή και το οποίο δεν μπορούμε να εθελουφλούμε.Οτι υπάρχει και έρχεται ένα έργο το οποίο δυστυχώς έτσι όπως είναι στρωμένος ο νόμος περνάει από τα δικά μας τα χέρια για να γνωμοδοτήσουμε όχι αποφασιστικά έτσι για να δώσουμε μία γνώμη η οποία θα είναι αρνητική και αυτό έχει και την αντίστοιχη αν θέλετε αξία για μας και για τον κόσμο αλλά καμία αξία στην πραγματικότητα για την απόφαση που θα παρθεί και την εγκατάσταση που θα γίνει και βεβαίως οι νομικές ενέργειες είναι μπροστά μας και θα πρέπει να καλυφθούν.Αλλά θεωρώ ότι η πλευρά του δήμου ότι σε μια τέτοια έκτασης έργο πέρα από αυτά που ειπώθηκαν για τις μπαταρίες και για όλες σχετικά του δεν ξέρουμε ότι έχουμε όλον αυτό το σκεπτικό ακόμα και για την ίδια την επένδυση και τη δομή που έρχεται εκεί πέρα να εγκατασταθεί και τι μπορεί αυτοτελώς να προκαλέσει θα πρέπει λίγο να δούμε και εμείς λίγο πιο σοβαρά ενδεχομένως και οι υπηρεσίες του δήμου να μετρήσουμε τα στοιχεία αν θέλετε της διαφθοράς που έχει αυτή τη στιγμή επέλθει στο περιβάλλον στην περιοχή σε σχέση με το προηγούμενο και αυτό το μέγεθος επειδή είναι μετρήσιμο και δεν είναι όλα η γενικότερη

κλιματική αλλαγή στον κόσμο και στον πλανήτη ολόκληρο. Διότι κάποια πράγματα είναι μετρήσιμα από τα προηγούμενα 5 χρόνια μέχρι σήμερα . Ακριβώς κι οι καταστροφές που έχουν επέλθει με την εγκατάσταση συγκεκριμένων έργων ΑΠΕ όπως είναι το προκείμενο το οποίο είναι δηλαδή αυτό είναι καταφανέστατο το ότι έχει στην περιοχή καλό θα ήτανε αντί να υπάρχει μόνο αντίδραση από αυτή την πλευρά να υπάρχει και μία εκπόνηση δικής μας μελέτης για το τι έχει συμβεί σε σχέση με τα έργα αυτά που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αν θέλετε και με ένα τρόπο αργότερα σε μία διαδικασία, έτσι σε μία διαδικασία προσβολής των πράξεων αυτό και των έργων που έρχονται να εγκατασταθούν. Λοιπόν προφανώς και η άποψη για να το κλείσω και για απόψε της δικής μας παράταξης είναι πλήρως αρνητική

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τον ίδιο αγώνα που κάνει ο δικός μας Δήμος τον κάνουν και όλου οι Δήμοι της χώρας προκειμένου να αποτρέψουν την εγκατάσταση αυτών των ΑΠΕ. Η διαχείριση των αδειοδοτήσεων είναι στα χέρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι διορισμένη από την κυβέρνηση . Είναι ένα θέμα και μια από τις βασικές θέσεις της ΠΕΔ η αρμοδιότητα αυτή της αδειοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων να περάσει στους Δήμους. Επίσης μια βασική διεκδίκηση επίσης είναι η σύνταξη των απαραίτητων μελετών να χρηματοδοτούνται από επιχορήγηση του κράτους. Οι οικονομικές δυνατότητες των Δήμων είναι όλο και πιο περιορισμένες , αλλά παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η Βοιωτία είναι πολύ επιβαρυνμένη από τέτοιες εγκαταστάσεις και ειδικά ο Ελικώνας ο Δήμος μας θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 & της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 5056/23
- Το με αριθμ. πρωτ. 223108/26.09.2025 της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
- Την περιληπτική έκθεση επί της Μ.Π.Ε. της Υπηρεσίας
- Την με αριθ. πρωτ. 20798/16-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Μαυρονερίου
- Την με αριθ. πρωτ. 6/14-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Βασιλικών
- Την με αριθ. πρωτ. 20802/16-10-2025 γνωμοδότηση της Κοινότητας Παρορίου
- Την με αρ. πρωτ. 20894/17-10-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων

- Την υπ' αριθμ. 399/2025 (ΑΔΑ: 9ΥΑΟΩΛΗ-Θ2Δ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται **ΑΡΝΗΤΙΚΑ** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών στη θέση «Μαυρονέρι» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα της εταιρίας «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.»

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 168

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	κ. α. α
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ο αντιδήμαρχος Λεβαδέων
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
7.	ΠΟΥΛΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
9.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10.	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
12.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
13.	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
14.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	

- 15. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- 16. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ