

Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	
Έργο: Α' ΦΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Μελέτης 97 / 21-10-2024 , επικαιροποίηση της 45 / 21-05-2024	
Τίτλος Σχεδίου: ΣΧΕΔΙΟ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ	
Ημερομηνία: Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2024	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	:
ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ. Πολιτικός Μηχ/κός ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ. Τοπογράφος Μηχ/κός

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Α.Υ.)**

(Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και Υγείας συντάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 305/96 και ειδικότερα της παραγράφου 8 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), προκειμένου για δημόσια έργα για τα οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της 433/2000 Απόφασης του ΥΠεΧωΔΕ (ΦΕΚ1176 Β) με την οποία καθιερώνεται ο ΦΑΥ ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου.

Το παρόν σχέδιο καταρτίζεται και υπογράφεται από το μελετητή του συγκεκριμένου έργου (όπως προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του προοιμίου του Α Παραρτήματος της 130159/97 εγκυκλίου του Υπουργείου εργασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή του ΠΔ 305/96) Κατά τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη εκτός από τις προβλέψεις του παραπάνω ΠΔ 305/96 και τα παρακάτω νομοθετήματα:

- ΠΔ 78/80 περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
- Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».
- Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή».
- Το Π.Δ. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα υπόγεια έργα».
- Π.Δ. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων».
- Π.Δ. 14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων, κλπ».
- Α.Ν. 1204/38(ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων χρωμάτων».
- Β.Δ. 16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
- Π.Δ.435/73 (ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων».
- Υ.Δ.Γ1/9900/74(ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
- Ν. 447/75(ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών».
- Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών».
- Π.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εις μεταφορικά ταινίας και προωθητάς εν γένει».
- Π.Δ. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών».

- Π.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.Δ. περί ασφάλειας εργατώνκαι υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων».
- Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολούμενων ειςεργασίες συγκολλήσεων»
- Υ.Α. 12-2-79(ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείαςτου Ι.Κ.Α.».
- Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».
- Ν 1181/81 Α2στ/1539/1985
- Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στιςοικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα».
- Π.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α &140Α)
- Η Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας».
- Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων».
- Το Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ 135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σεορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (80/1107/ΕΟΚ)».
- Το Π.Δ. 94/87(ΦΕΚ 54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μετ. μόλυβδο καιτις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία (82/605/ΕΟΚ)».
- Το Π.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α/ 87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας(ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων».
- Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ 467Β/87) «Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές καιεργοταξιακά έργα».
- Η ΥΑ Β 10451/929/88
- Το Π.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α &150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντοκατά την εργασία».
- Το Π.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων».
- Το Π.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85».
- Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ 63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της135 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας».
- Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών».
- Η Υ.Α. 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»
- Ο Ν. 1837/89 (ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «δια την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις»
- Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

- Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων».
- Το Π.Δ. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α))».
- Το Π.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ».
- Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου».
- Το Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.Δ. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
- Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 178Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας».
- Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων».
- Το Π.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές».
- Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 546Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών».
- Το Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ».
- Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων απ αυτό νομικών προσώπων

και άλλες διατάξεις».

- Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Το Π.Δ. 105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ».
- Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β)
- Η Κ.Υ.Α. 8243/1113/91
- ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993
- Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97
- Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99
- Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.15085/593/03
- Η Κ.Υ.Α. αρ.Δ13ε/4800/03
- Η Κ.Υ.Α. αρ.8881/94
- Η Υ.Α. 3131.1/20/95/95
- Η Υ.Α. αρ.πρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 130329/03.07.95,
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ 140120/89/ΚΥΑΕ
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ 130427/90/ΔΣΕ
- Το Π.Δ. 6/95(ΦΕΚ 6Α) «Διορθώσεις ασφαλειών στα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(221Α). 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)».
- Το Π.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 85/564/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 18/96
- Το Π.Δ. της 22-12-33
- Το Π.Δ. 216/78
- Το Π.Δ. 70/90
- Το Π.Δ. 499/91
- Το Π.Δ. 397/94
- Το Π.Δ. 845/96
- Το Π.Δ. 88/99
- Το Π.Δ. 89/99
- Το Π.Δ. 90/99
- Το Π.Δ. 127/00
- Το Π.Δ. 304/00
- Το Π.Δ. 338/01
- Το Π.Δ. 339/01

- Το Π.Δ. 43/03
- Το Π.Δ. 155/04
- Το Π.Δ. 176/05
- Το Π.Δ. 149/06
- Το Π.Δ. 186/95
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97
- Το Π.Δ. 175/97(ΦΕΚ 150Α)
- Το Π.Δ. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ».
- Το Π.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση του Π.Δ. 17/96».
- Το Π.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών».
- Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την μελέτη έργου».
- Η Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο».
- Η Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/96 Δ13Ε/5933/3-8-1999
- ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων Π-5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/Β/31.12.84)
- Το ΦΕΚ 57/Α/99
- Το ΦΕΚ 47/Α/78
- Το ΦΕΚ 94/Α/99
- Το ΦΕΚ 111/Α/00
- Το ΦΕΚ 227/Α/01
- Το ΦΕΚ 44/Α/03
- Το ΦΕΚ 121/Α/04
- Το ΦΕΚ 227/Α/05
- Το ΦΕΚ 159/Α/06
- Το ΦΕΚ 97/Α/95
- Το ΦΕΚ 138/Β/91
- Το ΦΕΚ 187/Β/93
- Το ΦΕΚ 765/Β/93
- Το ΦΕΚ 113/Β/97
- Το ΦΕΚ 987/Β/99
- Το ΦΕΚ 1186/Β/03
- Το ΦΕΚ 708/Β/03
- Το ΦΕΚ 450/Β/94

- Το ΦΕΚ 451/Β/93
- Το ΦΕΚ 978/Β/95
- Το ΦΕΚ 155/Β/96
- Το ΦΕΚ 946/Β/03
- ΕΤΕΠ 02-02-01-00: Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
- ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά"
- ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη"
- ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
- ΕΤΕΠ 02-01-02-00 "Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού"
- ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
- ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων"
- ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα"
- ΕΤΕΠ 15-03-03-00 "Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους"
- ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους"
- ΕΤΕΠ 01-01-01-00 " Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"
- ΕΤΕΠ 01-01-02-00 " Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος"
- ΕΤΕΠ 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος"
- ΕΤΕΠ 01-01-04-00 " Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"
- ΕΤΕΠ 01-01-05-00 "Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος"
- ΕΤΕΠ 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών"
- ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ίκρίσματα"
- ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
- ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
- ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα"
- ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
- ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών"
- ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους"
- ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες"
- ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα"
- ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα"
- Επίσης λήφθηκαν οι υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ΠΔ 17/96 [ΦΕΚ 11Α «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»], οι κυριότερες των οποίων είναι:

- αποφυγή των κινδύνων
- εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν
- προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας κ.α.
- αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το ολιγότερο επικίνδυνο
- προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.
- καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους
- προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας
- προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις
- παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και υγείας, θα αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν (όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96) Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου ολόκληρου του έργου (παρ. 10 του άρθρου 3 του ΠΔ305/96).

Αντικειμενικός σκοπός του Αναδόχου θα είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία με τους υπεργολάβους και τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου για εργασίες χωματουργικές, σκυροδεμάτων επιστρώσεων, οδοποιίας, εξοπλισμού, σήμανσης, ηλεκτρολογικές.

Θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι πιθανόν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα λάβει μέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους ο Ανάδοχος θα καθιερώσει μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Τα μέλη του προσωπικού που θα προσλαμβάνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί προ της ανάληψης των εργασιακών τους καθηκόντων ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους.

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας του έργου κατά την διάρκεια του οποίου θα γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφαλείας.

Συγχρόνως θα υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο το παρόν έγγραφο Σ.Α.Υ. με τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις,

ο εργοταξίαρχης θα συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό του έργου, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφαλείας.

Ο τεχνικός ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις περί ασφαλείας. Αν ο τεχνικός ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως αν ο τεχνικός ασφαλείας διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον Ανάδοχο του έργου.

Από τον Ανάδοχο θα ορισθεί η ημερομηνία μιας τουλάχιστον μηνιαίας σύσκεψης για θέματα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 άρθρο II, στην οποία σύσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις παρατηρήσεις τους σε θέματα ασφαλείας. Τα θέματα της σύσκεψης θα καθορίζονται από τον τεχνικό ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του εργοταξίαρχη.

Όταν διαπιστωθεί μία μη συμμόρφωση ως προς την ασφαλεία ο τεχνικός ασφαλείας περιγράφει την διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός καθορισμένου χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο τεχνικός ασφαλείας θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν μη συμμόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης από τον τεχνικό ασφαλείας προς τον Ανάδοχο του έργου.

Σε περίπτωση ατυχήματος αυτό πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον τεχνικό ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ημέρα του ατυχήματος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Καθ' όλη την διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με την συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε έτους ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάσσει μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς.

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για περαιτέρω μελέτη πρόληψης και λήψη αποφάσεων.

1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Αφορά στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κολυμβητηρίου στον Δήμο Λεβαδέων.

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η διαμόρφωση τμήματος (9.086 τ.μ.) περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου έκτασης 12.993,00 μ² που βρίσκεται στην περιοχή «Ισώματα» και συνορεύει βόρεια με τον ποταμό Μακρυσάιο , ανατολικά με το 1^ο Λύκειο της πόλης , δυτικά με αγροτική οδό και νότια με άγνωστη ιδιοκτησία.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κολυμβητηρίου περιλαμβάνει :

- Την δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ,
- Την δημιουργία χώρου εκγύμνασης ενηλίκων ,
- Την δημιουργία χώρου παιδικής χαράς ,
- Την διαμόρφωση οργανωμένου χώρου στάθμευσης ,
- Την διαμόρφωση χώρων φύτευσης ,
- Εργασίες διευθέτησης ομβρίων ,
- Εργασίες υποδομής αρδευτικού δικτύου ,
- Εργασίες Η/Μ για φωτισμό περιβάλλοντος χώρου .

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

- Χωματοργικές (εκσκαφές , επιχώσεις για την εξυγίανση του εδάφους και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου), με δεδομένο ότι το ανάγλυφο του οικοπέδου παρουσιάζει πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές της τάξεως των 30 εκ από την βορειοδυτική προς την νοτιοανατολική πλευρά .
- Εργασίες εξασφάλισης της απορροής των ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες , σύμφωνα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου.
- Εργασίες υπόβασης από θραυστό υλικό λατομείου ως υπόβαση για την διαμόρφωση των επιστρώσεων από τσιμεντόπλακες – βοτσαλόπλακες .
- Επί της υπόβασης διαστρώνεται σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , πάχους 10 εκ , επί του οποίου τοποθετούνται πλάκες πεζοδρομίου πάχους 3εκ .(τσιμεντόπλακες – βοτσαλόπλακες).
- Διάστρωση με χαλίκι μέσου πάχους 10 εκ. για τον χώρο εκγύμνασης .
- Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με την δημιουργία (οδικού δικτύου από κοινό ασφαλτοτάπητα , ποδηλατόδρομο με φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως , κατασκευή πεζοδρομίων , οριοθέτηση παρτεριών φύτευσης , κατασκευή καθιστικών, εργασίες σήμανσης , διαγράμμισης , τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού κλπ.).
- Τοποθέτηση πρόχυτων κρασιπέδων σκυροδέματος για την οριοθέτηση των επιστρώσεων και των παρτεριών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος άρδευσης με εκτοξευτήρες σε κατάλληλα σημεία (sprinkler) και σύστημα αποχέτευσης .
- Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για το χώρο της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης , περιμετρικά του χώρου της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας στο σημείο εισόδου της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης , στο χώρο της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης .
- Εργασίες δημιουργίας όδευσης τυφλών , για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ .
- Εργασίες κατασκευής ασφαλτοτάπητα , στους χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων και στάθμευσης.

- Κατασκευή γαλβανισμένης περίφραξης από κυγκλιδώματα πρεσσαριστά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στα όρια του περιβάλλοντα χώρου , καθώς και τοποθέτηση από το ίδιο υλικό δύο ανοιγόμενων δίφυλλων θυρών περίφραξης πεζών και οχημάτων.
- Τοποθέτηση καθιστικών με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινο κάθισμα.
- Τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων .
- Εργασίες υποδομής και ανώδομης ηλεκτροφωτισμού .
- Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων .
- Εργασίες υποδομής ύδρευσης – άρδευσης (πρωτεύον δίκτυο).

ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο βρίσκεται στη θέση "Ισώματα", κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λεβαδέων.

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.

Πολιτικός Μηχανικός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

- Δίκτυα πόσιμου νερού
Ο κίνδυνος συνίσταται κατά την γενική εκσκαφή όπου υπάρχουν παροχές ύδρευσης σε μικρό βάθος.
Η αντιμετώπιση των βλαβών θα γίνεται σε άμεση συνεννόηση με το τμήμα βλαβών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
- Ηλεκτρικά δίκτυα (υψηλής / μέσης / χαμηλής τάσης)
Ο κίνδυνος συνίσταται κατά τη διάρκεια των γενικών εκσκαφών όπου υπάρχουν υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα. Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνεται επισημάνση των θέσεων των δικτύων επί τόπου σύμφωνα με τα σχέδια που επισυνάπτονται και έχουν ενημερωθεί από τη Δ.Ε.Η.
- Δίκτυα ομβρίων
Ο κίνδυνος συνίσταται κατά τη διάρκεια των γενικών εκσκαφών.
Η αντιμετώπιση των βλαβών θα γίνεται σε άμεση συνεννόηση με το τμήμα βλαβών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα γίνει απ' ευθείας από τους τοποτικούς δρόμους.

Σήμανση.

Στις θέσεις λειτουργίας μηχανημάτων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση. Επίσης θα σημανθούν οι θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης εντός της εκσκαφής.

Μηχανήματα εργοταξίων.

- Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης πρέπει να υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας (άρθρο 45, ΠΔ 1073/81).
- Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που προβλέπονται από τη νομοθεσία και να διαθέτουν:
 - ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σημάτων,
 - προβολείς για εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση,
 - φρένα και χειρόφρενα,
 - φανούς ουράς,
 - σιγαστήρες,
 - προειδοποιητική σήμανση (άρθρο 9, παράρτημα Ι ΠΔ 105/95).
- Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να διενεργείται μόνον από άτομα άνω των 18 ετών που έχουν επαρκή εμπειρία και άδεια χειριστού εφ' όσον αυτή απαιτείται (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81).
- Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού ή ρυθμίσεως πρέπει τα μηχανήματα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται δια μανδάλωσης. Επίσης θα καταβιβάζονται ισοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά μέρη (άρθρο 48, ΠΔ 1073/81).
- Όταν το μηχάνημα τελειώσει την εργασία της ημέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιημένο και χωρίς φορτίο (άρθρο 50, ΠΔ 1073/81).
- Η κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων γίνεται μακράν είτε καθ' ύψος είτε περιμετρικά ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας (άρθρο 78, ΠΔ 1073/81).
- Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να φέρουν μεταλλική πινακίδα στην οποία ν' αναγράφεται η επωνυμία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 52, ΠΔ 1073/81).
- Κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να υπάρχουν πινακίδες που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, αντίβαρο κ.λπ. (άρθρο 53, ΠΔ 1073/81).
- Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κινητά ή ακίνητα μέρη τους να βρίσκονται μακράν ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως (άρθρο 56, ΠΔ 1073/81).
- Τα ανυψωτικά μηχανήματα κινητά ή σταθερά τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως επαρκούς αντοχής. Η ευστάθεια τους πρέπει να εξασφαλίζεται

διαρκώς (άρθρο 54, ΠΔ 1073/81).

- Ο χώρος λειτουργίας τους απομονώνεται δια καταλλήλων περιφραγμάτων (άρθρο 55, ΠΔ 1073/81).
- Στα κινητά μέρη τους (ιμάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες. Γίνεται τακτικός έλεγχος σχοινιών, συρματόσχοινων, ράουλων, συνδέσμων, τροχαλίων, τυμπάνων βαρούλκων, αρτάνων, αγκίστρων, κ.λπ. (άρθρο 60, ΠΔ 1073/81).
- Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών μηχανημάτων εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο χειριστής πρέπει να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση τους και να γνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται απ' αυτήν. Ο χειριστής κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων ευρίσκεται σε

θέση εκ της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία φορτώσεως και εκφορτώσεως και της όλης διαδρομής των. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα, τοποθετείται έτερος εργαζόμενος για να κατευθύνει με σήματα τους χειρισμούς (άρθρο 64, ΠΔ 1073/81).

- Δεν πρέπει να εγκαταλείπεται το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο ή αιωρούμενο (άρθρο 66, ΠΔ 1073/81).
- Απαγορεύεται η μεταφορά ανθρώπου δια μηχανημάτων και οχημάτων που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό (άρθρο 39, ΠΔ 1073/81).
- Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως εργασιών μετά από κάθε νέα εγκατάσταση (άρθρο 67, ΠΔ 1073/81).
- Τα ειδικά κιβώτια που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση υλικών, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Κατά τη φόρτωση τους δεν πρέπει το φορτίο να εξέρχεται των χείλεων του κιβωτίων. Τα υλικά πρέπει να είναι τοποθετημένα με επιμέλεια και τάξη, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους των κατά την ανύψωση (άρθρο 59, ΠΔ 1073/81).
- Τα κινητά ανυψωτικά μηχανήματα (γερανοί) καθώς και τα αυτοκίνητα μηχανήματα εκχύσεως δια πέσεως έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων (αντλίες) στηρίζονται κατά το δυνατό σε οριζόντια θέση αφού εξομαλυνθούν οι τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του εδάφους. Τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης ώστε η σταθεροποίηση τους να γίνεται ασφαλώς. Στις περιπτώσεις που η αντοχή του εδάφους και της επιφάνειας στήριξης των πελμάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο προς επαρκή αύξηση της επιφάνειας στήριξης των (άρθρο 72, ΠΔ 1073/81).
- Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται στον τυχόν, ελεύθερο εναέριων αγωγών, χώρο (άρθρο 73, ΠΔ 1073/81).
- Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας εκχύσεως σκυροδέματος πρέπει να υπάρχει άμεση οπτική επαφή του χειριστού και του μεταφορέως (αυτός που κρατάει το ακροφύσιο της μπούμας της αντλίας). Άλλως πρέπει να παρευρίσκεται κουμανταδόρος για το συντονισμό των κινήσεων της αντλίας (άρθρο 74, ΠΔ 1073/81).
- Στους εργαζόμενους που ασχολούνται πλησίον μηχανημάτων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο, χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. (άρθρο 102, ΠΔ 1073/81).

- Ο χειρισμός μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται μόνον από υγιή άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών (άρθρο 51, ΠΔ 1073/81).
- Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα ακόμη και τα ηλεκτροκίνητα φορητά εργαλεία ελέγχονται πριν τη χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάσταση μόνωσης των καλωδίων τροφοδοσίας και να έχουν απαραίτητως καλή γείωση (άρθρο 47 και 49, ΠΔ 1073/81).
- Ο ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του με εφεδρικό εξοπλισμό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγετε οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός

- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος «Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (άρθρο 75, 1073/81).
- Όλες οι ΗΜ εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου.
- Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των ΗΜ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια - πιστοποίησης τύπου που απαιτείται κατά περίπτωση από αρμόδιο όργανο της Ε.Ε.
- Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου πραγματοποιείται μόνον από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 76, 1073/81).
- Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί στεγανού τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). Οι πίνακες αυτοί γειώνονται καταλλήλως με μόνιμη σταθερή εγκατάσταση γείωσης. Τα κλειδιά των πινάκων αυτών φυλάσσονται υπό υπευθύνου προσώπου. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να φέρουν αυτόματο προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος) η λειτουργία του οποίου ελέγχεται καθημερινώς (άρθρο 77, 1073/81).
- Οι φορητές λυχνίες (μπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, χαμηλής τάσης μέχρι 42 volt, μέσω ειδικού μετασχηματισμού (άρθρο 80, 1073/81).
- Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και μηχανημάτων που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, τάσεως 220/380 volt πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
 - Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομές στις οποίες δεν δημιουργούνται κίνδυνοι από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων, υλικών, κ.λπ.
 - Οι διαδρομές και οι θέσεις των καλωδίων πρέπει να επισημαίνονται.
 - Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας επί δαπέδων, τα δάπεδα πρέπει να είναι ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, λάδια, πετρελαιοειδή κ.ά. εύφλεκτα υλικά.
 - Στις θέσεις συνήθους διέλευσης οχημάτων - μηχανημάτων τα διερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας τοποθετούνται εντός ειδικών προστατευτικών δαπέδων επικαλύψεως.

- Οι ρευματολήπτες και ρευματοδότες πρέπει να είναι στεγανού τύπου.
- Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περιλαμβάνουν αγωγό γείωσης (άρθρο 81, 1073/81).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου.

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Ιδίως απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού και τρίτων κοντά στα πρανή των εκσκαφών.

Έλεγχος κυκλοφορίας.

Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις έναρξης κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο.
- Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, ή οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δε χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης.
- Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.
- Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.
- Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.
- Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμός και κυκλοφορίας μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί:

- κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία,
- κράνος με φωσφορίζουσα ταινία,

- τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι αόρατοι μεταξύ τους,
- φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο ύπαιθρο σε επιλεγμένες θέσεις και τα άχρηστα θα απομακρύνονται με φορτηγά οχήματα. Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, κ.λπ. θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο container. Το container θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται με άλλο κενό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δεν προβλέπεται η χρήση επικινδύνων υλικών στο έργο.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο αντίστοιχοι πρόχειροι χώροι, πριν την έναρξη των εργασιών, καθώς και αποθήκη υλικών και εργαλείων. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει φορητό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών και ψυγείο. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του Υποκαταστήματος του ΕΟΠΥΥ που καλύπτει την περιοχή.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν μόνο μεταλλικές ή ξύλινες σκάλες, ικανές και ασφαλείς για το ύψος και το βάρος που θα απαιτηθεί. Τα πάσης φύσεως ικριώματα θα ικανοποιούν τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 15 του ΠΔ 778/1980. Πριν από την έναρξη εργασιών επί ικριωμάτων ο υπεύθυνος του υπεργολάβου και ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει από κοινού να ελέγξουν και να βεβαιώσουν γραπτώς (βλ. συνημμένο έντυπο) και εις διπλούν ότι τα ικριώματα έχουν συναρμολογηθεί πλήρως και ότι πληρούν όλους τους σχετικούς ελληνικούς κανονισμούς. Το έντυπο αυτό πρέπει να υποβληθεί στον Υπεύθυνο του έργου και στο Συντονιστή Ασφαλείας. Ένα αντίγραφο πρέπει να τηρείται στο εργοτάξιο, ώστε να είναι διαθέσιμο για τις ελεγκτικές αρχές και όλους όσους έχουν νόμιμο συμφέρον. Ο αναφερθείς έλεγχος πρέπει να καταχωρείται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Με εξαίρεση τα ικριώματα που προορίζονται αποκλειστικά για να υποβαστάζουν εργαζομένους (χωρίς απόθεση υλικών πλην των άμεσα χρησιμοποιούμενων), απαιτείται η σύνταξη στατικής μελέτης για όλα τα ικριώματα. Αντίγραφο της μελέτης αυτής πρέπει να υποβληθεί στον Υπεύθυνο του έργου και στο Συντονιστή Ασφαλείας. Επίσης αντίγραφο πρέπει να φυλάσσεται και στο εργοτάξιο.

Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεως ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος, ο κάθε υπεργολάβος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη και ενίσχυση των στοιχείων του ικριώματος αναλόγως των επιβαλλομένων προσθέτων φορτίων.

Όλα τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται σε εβδομαδιαία βάση και πριν από την εγκατάσταση εκάστου συνεργείου, από τον υπεργολάβο.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες που επηρεάζονται άμεσα. Πριν από την επανάληψη των εργασιών τα ικριώματα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την αντοχή, σταθερότητα και ασφάλεια. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να γίνει από τον υπεργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας και να καταγραφεί στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21-10-2024

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Λ.

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.
Πολιτικός Μηχ/κός

ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δ.
Πολιτικός Μηχ/κός

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
Τοπογράφος Μηχ/κός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)**

(Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Αφορά την Α'Φάση Διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του κολυμβητηρίου στον Δήμο Λεβαδέων .

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Το έργο βρίσκεται στη θέση "Ισώματα", κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λεβαδέων

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

ΛΟΓΑΡΑΣΤ.

Πολιτικός Μηχανικός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερ/νία αναπροσαρμογής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τεχνική Περιγραφή του Έργου

Αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κολυμβητηρίου στον Δήμο Λεβαδέων .

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η διαμόρφωση τμήματος (9.086 τ.μ.) περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου έκτασης 12.993,00 μ² που βρίσκεται στην περιοχή «Ισώματα» και συνορεύει βόρεια με τον ποταμό Μακρυσσάιο , ανατολικά με το 1^ο Λύκειο της πόλης , δυτικά με αγροτική οδό και νότια με άγνωστη ιδιοκτησία.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κολυμβητηρίου περιλαμβάνει :

- Την δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ,
- Την δημιουργία χώρου εκγύμνασης ενηλίκων ,
- Την δημιουργία χώρου παιδικής χαράς ,
- Την διαμόρφωση οργανωμένου χώρου στάθμευσης ,
- Την διαμόρφωση χώρων φύτευσης ,
- Εργασίες διευθέτησης ομβρίων ,
- Εργασίες υποδομής αρδευτικού δικτύου ,
- Εργασίες Η/Μ για φωτισμό περιβάλλοντος χώρου .

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

- Χωματοργικές (εκσκαφές , επιχώσεις για την εξυγίανση του εδάφους και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου), με δεδομένο ότι το ανάγλυφο του οικοπέδου παρουσιάζει πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές της τάξεως των 30 εκ από την βορειοδυτική προς την νοτιοανατολική πλευρά .
- Εργασίες εξασφάλισης της απορροής των ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες , σύμφωνα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου.
- Εργασίες υπόβασης δύο στρώσεων από θραυστό υλικό λατομείου ως υπόβαση για την διαμόρφωση των επιστρώσεων από τσιμεντόπλακες – βοτσαλόπλακες .
- Επί της υπόβασης διαστρώνεται σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , πάχους 10 εκ , επί του οποίου τοποθετούνται πλάκες πεζοδρομίου πάχους 3εκ .(τσιμεντόπλακες – βοτσαλόπλακες).
- Διάστρωση με χαλίκι μέσου πάχους 10 εκ. για τον χώρο εκγύμνασης .
- Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με την δημιουργία (οδικού δικτύου από κοινό ασφαλτοτάπητα , ποδηλατόδρομου με φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως , κατασκευή πεζοδρομίων , οριοθέτηση παρτεριών φύτευσης , κατασκευή καθιστικών, εργασίες σήμανσης , διαγράμμισης , τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού κλπ.).
- Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων σκυροδέματος για την οριοθέτηση των επιστρώσεων και των παρτεριών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος άρδευσης με εκτοξευτήρες σε κατάλληλα σημεία (sprinkler) και σύστημα αποχέτευσης .
- Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για το χώρο της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης , περιμετρικά του χώρου της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας στο σημείο εισόδου της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης , στο χώρο της παιδικής χαράς .
- Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης .
- Εργασίες δημιουργίας όδευσης τυφλών , για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ .
- Εργασίες κατασκευής ασφαλτοτάπητα , στους χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων και στάθμευσης.
- Κατασκευή γαλβανισμένης περίφραξης από κιγκλιδώματα πρεσσαριστά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στα όρια του περιβάλλοντα χώρου , καθώς και τοποθέτηση από το ίδιο υλικό δύο ανοιγόμενων δίφυλλων θυρών περίφραξης πεζών και οχημάτων.

- Τοποθέτηση καθιστικών με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινο κάθισμα.
- Τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων .
- Εργασίες υποδομής και ανωδομής ηλεκτροφωτισμού .
- Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων .
- Εργασίες υποδομής ύδρευσης – άρδευσης (πρωτεύον δίκτυο).

Παραδοχές Μελέτης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή και το τιμολόγιο της μελέτης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Θέσεις δικτύων

1.1 Ύδρευσης

1.2 Αποχέτευσης

1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις εργασίες για την αποφυγή τραυματισμού των δικτύων κατά τη φάση του έργου. Συνεχής συντήρηση και έλεγχος, μετά την αποπεράτωση του έργου.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1

Να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι θέσεις τους.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Σε περιφραγμένο χώρο αποθήκευσης εντός του χώρου παρέμβασης

- 4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή**
Πιστή εφαρμογή της μελέτης. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- 5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.**
Πιστή εφαρμογή της μελέτης.
- 6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας**
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.
- 7. Άλλες ζώνες κινδύνου**
Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη εξειδικευμένα άτομα στις θέσεις που εκτελούνται εργασίες.
- 8. Υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ**
Εντοπισμός και καταγραφή των δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τα άλλα όμοια με (1)
- 9. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση**
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.
- 10. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία**
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.	Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο ΣΑΥ
2.	Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
3.	Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής:

- Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
- Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.
- Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λπ.) θα πρέπει να αναφέρεται και να αντικαθίσταται άμεσα.
- Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.
- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους.
- Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους.
- Κατά την διάρκεια τυχόν ανύψωσης φορτίων από γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο φορτίο.
- Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένα άτομα.
- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα.
- Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της μηχανήματα.
- Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόμενος βρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.
- Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.
- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει :
 - να μην το χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια
 - να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες - όχι οριζόντιες

- να μην το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανώς έρθουν σε επαφή με προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και
- να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης. Βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ημ/νία Συντήρησης	Τμήμα που Συντηρήθηκε	Τύπος συντήρησης	Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης	Υπογραφή Αρμοδίου

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ημ/νία επιθεώρησης	Τμήμα που επιθεωρήθηκε	Τύπος επιθεώρησης	Στοιχεία υπεύθυνου επιθεώρησης	Υπογραφή Αρμοδίου

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο1 Προκαταρκτικές εργασίες	1.1 Προετοιμασία εργοταξίου
	1.2 Σηματοδότηση
	1.3 Τοπογραφικές εργασίες
	1.4 Ενημέρωση για ΟΚΩ
Ο2 Χωματοургικές εργασίες	2.1 Εκσκαφές θεμελίων - τάφρων
	2.2 Σκυρόστρωση
	2.3 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών
Ο3 Κατασκευές από σκυρόδεμα	3.1 Κατασκευή γαρμπιλοδέματος
	3.2 Κατασκευή ξυλοτύπων - τοποθέτηση οπλισμών
	3.3 Σκυροδετήσεις
Ο4 Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές -	4.1 Θύρες περίφραξης
	4.2 Μονόφυλλη συρόμενη θύρα
	4.3 περίφραξη περιβάλλοντο χώρου
	4.4 Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς
	4.5 Σύνθετη θύρα από ξύλο και μέταλλο
Ο5 Επενδύσεις - Επιστρώσεις - Οδοστρώματα	5.1 Επιστρώσεις δαπέδων
	5.2 Δάπεδο ασφαλείας για παιδική χαρά
	5.3 Πλάκες όδευσης
	5.4 Οδοστρώματα και ασφατικές στρώσεις
Ο7 Εξοπλισμός	7.1 Οργάνων παιδικής χαράς
	7.2 Οργάνων εκγύμνασης ενηλίκων
Ο8 Σήμανση	
Ο9 Η/Μ	8.1 Εγκατάσταση Η/Μ δικτύων
	8.2 Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν κινδύνους που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Οδηγίες Σύνταξης

Η αξιολόγηση των “πηγών κινδύνου” γίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.

Ο αριθμός **3** (Υψηλός κίνδυνος) χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

- η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση του έργου,
- οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων,
- ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να εμφανισθεί είναι περιορισμένη

Ο αριθμός **1** (Χαμηλός κίνδυνος) χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

- η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο,
- δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης του κινδύνου,
- ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να εμφανισθεί είναι μεγάλη.

Ο αριθμός **2** (Μέσος κίνδυνος) χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των περιπτώσεων **1** και **3**.

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		01000. Αστοχίες εδάφους																												
01100. Φυσικά πρηνή	01101	Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης					1		1																					
	01102	Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας																												
	01103	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός					1		1																					
	01104	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία																												
	01105	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις																												
	01106	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός																												
01200. Τεχνητά πρηνή & Εκσκαφές	01201	Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης					1		1																					
	01202	Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας																												
	01203	Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση																												
	01204	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός																												
	01205	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία																												
	01206	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις																												
	01207	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός								1		1																		
01300. Υπόγειες εκσκαφές	01301	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Αφυποστήλιστα τμήματα																												
	01302	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση																												
	01303	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση																												
	01304	Κατάρρευση μετώπου προσβολής																												
01400. Καθιζήσεις	01401	Αφυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές					1		1																					
	01402	Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή																												
	01403	Διάνοιξη υπόγειου έργου																												
	01404	Ερπυσμός																												
	01405	Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές																												
	01406	Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα																												
	01407	Υποσκαφή / απόπλυση																												
	01408	Στατική επιφόρτιση																												
	01409	Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία																												
	01410	Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία																												
01500. Άλλη πηγή	01501																													
	01502																													
	01503																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό																												
02100. Κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων	02101	Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος					1	1	1			1					1						1							
	02102	Συγκρούσεις οχήματος - προσώπου					1	1	1			1					1						1							
	02103	Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου					1	1	1			1					1						1							
	02104	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος					1	1	1			1					1						1							
	02105	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου					1	1	1			1					1						1							
	02106	Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων					1	1	1			1					1						1							
	02107	Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση					1	1	1			1					1						1							
	02108	Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία																												
	02109	Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός																												
02200. Ανατροπή οχημάτων & μηχανημάτων	02201	Ασταθής έδραση					1	1	1			1					1						1							
	02202	Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου					1					1											1							
	02203	Έκκεντρη φόρτωση																												
	02204	Εργασία σε πρηνές																												
	02205	Υπερφόρτωση																												
	02206	Μεγάλες ταχύτητες																												
02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη	02301	Στενότητα χώρου																												
	02302	Βλάβη συστημάτων κίνησης					1	1	1			1					1						1							
	02303	Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις					1	1	1			1					1						1							
	02304	Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών					1	1	1			1					1						1							
	02305	Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους										1																		
02400. Εργαλεία χειρός	02401																													
	02402																													
	02403																													
02500. Άλλη πηγή	02501																													
	02502																													
	02503																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		03000. Πτώσεις από ύψος																												
03100. Οικοδομές - κτίσματα	03101	Κατεδαφίσεις																												
	03102	Κενά τοίχων																												
	03103	Κλιμακοστάσια															1													
	03104	Εργασία σε στέγες															1	1	1		1	1	1	1	1		1			
03200. Δάπεδα εργασίας - προσπελάσ εως	03201	Κενά δαπέδων								1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1
	03202	Πέρατα δαπέδων																												
	03203	Επικλινή δάπεδα																												
	03204	Ολισθηρά δάπεδα								1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1
	03205	Ανώμαλα δάπεδα																												
	03206	Αστοχία υλικού δαπέδου																												
	03207	Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες																												
	03208	Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες																												
	03209	Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης																												
	03210	Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού																												
	03211	Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση																												
03300. Ικρίωματα	03301	Κενά ικριωμάτων								1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1			1				1	1
	03302	Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης								1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1			1				1	1
	03303	Ανατροπή. Αστοχία έδρασης								1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1			1				1	1
	03304	Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος								1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1			1				1	1
	03305	Κατάρρευση. Ανεμοπίεση								1	1	1		1	1	1		1				1			1				1	1
03400. Τάφροι / φρέατα	03401	Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ																												
	03402																													
03500. Άλλη πηγή	03501																													
	03502																													
	03503																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		04000. Εκρήξεις, εκτοξευόμενα υλικά, θραύσματα																												
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις	04101	Ανατινάξεις βράχων																												
	04102	Ανατινάξεις κατασκευών																												
	04103	Ατελής ανατίναξη υπονόμων																												
	04104	Αποθήκες εκρηκτικών																												
	04105	Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών																												
	04106	Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων																												
04200. Δοχεία & δίκτυα υπό πίεση	04201	Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου																												
	04202	Υγραέριο																												
	04203	Υγρό άζωτο																												
	04204	Αέριο πόλης																												
	04205	Πεπιεσμένος αέρας																												
	04206	Δίκτυα ύδρευσης				1																					1	1		
	04207	Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα																												
04300. Αστοχία υλικών υπό πίεση	04301	Βραχώδη υλικά σε θλίψη																												
	04302	Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων																												
	04303	Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων																												
	04304	Συρματόσχοινα																												
	04305	Εξολκεύσεις																												
	04306	Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων								1								1												
04400. Εκτοξευόμεν α υλικά	04401	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα																												
	04402	Αμμοβολές																												
	04403	Τροχίσεις / λειάνσεις																												
04500. Άλλη πηγή	04501																													
	04502																													
	04503																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		05000. Πτώσεις και μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων																												
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός	05101	Αστοχία. Γήρανση																												
	05102	Αστοχία. Στατική επιφόρτιση																												
	05103	Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση																												
	05104	Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση																												
	05105	Κατεδάφιση																												
	05106	Κατεδάφιση παρακειμένων																												
05200. Οικοδομικά στοιχεία	05201	Γήρανση πληρωτικών στοιχείων																												
	05202	Διαστολή - συστολή υλικών																												
	05203	Αποξήλωση δομικών στοιχείων																												
	05204	Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα																												
	05205	Φυσική δυναμική καταπόνηση																												
	05206	Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση																												
	05207	Κατεδάφιση																												
	05208	Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων																												
05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις	05301	Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα /ανεπάρκεια							1			1				1						1							1	
	05302	Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη							1			1				1						1							1	
	05303	Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση							1			1				1						1							1	
	05304	Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση							1			1				1						1							1	
	05305	Ατελής / έκκεντρη φόρτωση							1			1				1						1							1	
	05306	Αστοχία συσκευασίας φορτίου																												
	05307	Πρόσκρουση φορτίου																												
	05308	Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους																												
	05309	Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων																												
	05310	Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση																												
	05311	Εργασία κάτω από σιλό																												
05400. Στοιβασμένα υλικά	05401	Υπερστοίβαση																												
	05402	Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού																												
	05403	Ανορθολογική απόληψη																												
05500. Άλλη πηγή	05501																													
	05502																													
	05503																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		06000. Πυρκαϊές																												
06100. Εύφλεκτα υλικά	06101	Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων																												
	06102	Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων																												
	06103	Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα																												
	06104	Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας																												
	06105	Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά																												
	06106	Αυτανάφλεξη - απορρίμματα																												
	06107	Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία																												
06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα	06201	Εναέριοι αγωγοί υπό τάση																												
	06202	Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση																												
	06203	Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση																												
	06204	Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα																												
06300. Υψηλές θερμοκρασίες	06301	Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις													1	1				1										
	06302	Χρήση φλόγας - κασιτεροκολλήσεις																												
	06303	Χρήση φλόγας - χυτεύσεις																												
	06304	Ηλεκτροσυγγολήσεις													1	1				1										
	06305	Πυρακτώσεις υλικών																												
06400. Άλλη πηγή	06401																													
	06402																													
	06403																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		07000. Ηλεκτροπληξία																												
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις	07101	Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα					2	2	2		1																			
	07102	Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα					2																							
	07103	Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα																		1								1	1	
	07104	Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα																		1								1	1	
	07105	Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου																												
	07106	Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία																												
07200. Εργαλεία - μηχανήματα	07201	Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα																												
	07202	Ηλεκτροκίνητα εργαλεία							1				1							1	1								1	1
07300. Άλλη πηγή	07301																													
	07302																													
	07303																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		08000. Πνιγμός / Ασφυξία																												
08100. Νερό	08101	Υποβρύχιες εργασίες																												
	08102	Εργασίες εν πλω - πτώση																												
	08103	Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου																												
	08104	Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση																												
	08105	Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος																												
	08106	Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση																												
	08107	Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος																												
	08108	Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου																												
08200. Ασφυκτικό περιβάλλον	08201	Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι																												
	08202	Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί																												
	08203	Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ																												
	08204	Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου																												
08300. Άλλη πηγή	08301																													
	08302																													
	08303																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		09000. Εγκαύματα																												
09100. Υψηλές θερμοκρασίε ς	09101	Συγκολλήσεις / συντήξεις										1		1	1															
	09102	Υπέρθερμά ρευστά																												
	09103	Πυρακτωμένα στερεά																												
	09104	Τήγματα μετάλλων																												
	09105	Άσφαλτος / πίσσα																							2					
	09106	Καυστήρες																												
	09107	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών																												
09200. Καυστικά υλικά	09201	Ασβέστης															1				1									
	09202	Οξέα																												
	09203																													
09300. Άλλη πηγή	09301																													
	09302																													
	09303																													

Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων	Ομάδα 1				Ομάδα 2			Ομάδα 3			Ομάδα 4					Ομάδα 5			Ομάδα 6				Ομάδα 7				Ομ. 8	
			1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
		10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες																												
10100. Φυσικοί παράγοντες	10101	Ακτινοβολίες																												
	10102	Θόρυβος / δονήσεις					1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1							1
	10103	Σκόνη					1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1		1		
	10104	Υπαίθρια εργασία. Παγετός	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1									2
	10105	Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1										1
	10106	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας																												
	10107	Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας																												
	10108	Υγρασία χώρου εργασίας	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10109	Υπερπίεση / υποπίεση																												
	10110																													
	10111																													
10200. Χημικοί παράγοντες	10201	Δηλητηριώδη αέρια																												
	10202	Χρήση τοξικών υλικών																												
	10203	Αμίαντος																												
	10204	Ατμοί τηγμάτων																												
	10205	Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες																												
	10206	Καπναέρια ανατινάξεων																												
	10207	Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης																												
	10208	Συγκολλήσεις																												
	10209	Καρκινογόνοι παράγοντες																												
	10210																													
	10211																													
	10212																													
10300. Βιολογικοί παράγοντες	10301	Μολυσμένα εδάφη																												
	10302	Μολυσμένα κτίρια																												
	10303	Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς																												
	10304	Χώροι υγιεινής																												
	10305																													
	10306																													
	10307																													

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επισημασμένοι Κόμβοι στον Πίνακα του τμήματος Β		Μέτρα που πρέπει να ληφθούν	
(1) Πηγές Κινδύνων	(2) Φάσεις Εργασιών	(3) Προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία	(4) Συμπληρωματικά ή Ειδικά Μέτρα που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
1201	O2.1 O2.3	ΠΔ 305/96 ΠΔ 1073/81 ΠΔ17/96	
1207	O2.1 O2.3 O4.2	ΠΔ 1073/81 άρθρα 7,10 ΠΔ 305/96 παράρτημα.IV, B11, παρ. 10	
2101	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 8	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2102	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 8	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2103	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 8	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2104	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 8	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2105	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 8	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2106	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2107	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 14 κ ΠΔ 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
2201	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 225/89 άρθρο 14	
2202	O2.1 O4.2	ΠΔ 225/89 άρθρο 14 ΠΔ 1073/81 άρθρο 12 ΠΔ305/96 IV B11 παραγρ. 6	
2302	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45,46,47,48,50,51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα iv Μέρος Β	
2303	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 1078/81 Τμήμα IV άρθρα 45,46,47,48,50,51, ΠΔ 305/96 Παράρτημα iv Μέρος Β	
2304	O2.1 O2.2 O2.3 O3.4 O4.2 O5.1 O5.3	ΠΔ 395/94 παράρτημα παραγρ. 2.8 , 2.11 , 14 ,15	
2305	O4.2 O5.1	ΠΔ 1073/81 άρθρο 73.2 ΠΔ 395/94 παράρτημα	
3101	O3.1	ΠΔ 305/96 ΠΔ 17/96 Υ.Α.οικ. 31245/1993	
3102	O3.1 O3.3 O4.3 O8.1	ΠΔ 305/96 ΠΔ1073/81 ΠΔ 778/80	

3104	O4.3	ΠΔ 305/96 ΠΔ1073/81 ΠΔ 778/80	
3201	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 305/96 ΠΔ 1073/81 ΠΔ 778/80	
3204	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 305/96 ΠΔ 1073/81 ΠΔ 778/80	
3301	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 1073/81 ΠΔ 305/96 ΠΔ 778/80 Απ. 16440/Φ.10.4/445/1993	
3302	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 1073/81 ΠΔ 305/96 ΠΔ 778/80 ΠΔ305/96 Απ. 16440/Φ.10.4/445/1993	
3303	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 1073/81 ΠΔ 305/96 ΠΔ 778/80 ΠΔ305/96 Απ. 16440/Φ.10.4/445/1993	
3304	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.3 O8.1	ΠΔ 778/80 ΠΔ305/96 Απ. 16440/Φ.10.4/445/1993	
3305	O3.1 O3.3 O4.3 O6.1 O6.2 O8.1	ΠΔ 778/80 ΠΔ305/96 Απ. 16440/Φ.10.4/445/1993	
4206	O1.4	ΠΔ 1073/81, ΠΔ 305/96	
4302	O4.3	ΠΔ 1073/81, ΠΔ 305/96	
4306	O3.1 O3.4	ΠΔ 1073/81, ΠΔ 305/96	
5203	O3.1 O3.3	ΠΔ 305/96 ΠΔ 17/96 Υ.Α. οικ. 31245/1993	
5208	O7.2	ΠΔ 305/96 ΠΔ 17/96 Υ.Α. οικ. 31245/1993	
5301	O2.3 O3.4 O4.2 O4.4	ΠΔ 225/89 άρθρο 14	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
5302	O2.3 O3.4 O4.2 O4.4	ΠΔ 225/89 άρθρο 14 , ΠΔ 1073/81 άρθρα 46,47,48	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
5303	O2.3 O3.4 O4.2 O4.4	ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 άρθρο 14	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
5304	O2.3 O3.4 O4.2 O4.4	ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 άρθρο 14	
5305	O2.3 O3.4 O4.2 O4.4	ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI, ΠΔ 225/89 άρθρο 14	Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.
5401	O3.4	ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI . ΠΔ 225/89 άρθρο 14	
5402	O3.4	ΠΔ 225/89 άρθρο 14	
5403	O3.4	ΠΔ 1073/81 Τμήμα VI . ΠΔ 225/89 άρθρο 14	
6301	O5.1 O5.2	ΠΔ 305/96	

		ΠΔ 95/78 Απ. 7568 φ700.1 Πυρ.Διατ. 7/97	
6304	O5.1 O5.2	ΠΔ 305/96 ΠΔ 95/78 Απ. 7568 φ700.1 Πυρ.Διατ. 7/97	
7101	O2.1 O2.2 O2.3 O4.1 O4.2 O5.1	ΠΔ 1073/81 άρθρα 78 , 79 ΠΔ 305/96 παράρτημα IV , ΒII , παράγρ. 2	Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ' ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων.
7102	O2.1	ΠΔ 1073/81 Τμήμα V	
7103	O3.1 O4.3	ΠΔ 305/96 ΠΔ 17/96 Υ.Α. οικ. 31245/1993	
7104	O3.1 O4.3	ΠΔ 305/96 ΠΔ 17/96 Υ.Α. οικ. 31245/1993	
7202	O2.1 O4.1 O5.1 O5.2	ΠΔ 1073/81 άρθρα 49 , 80 , 81 ΠΔ 395/94 κεφ. Γ παράρτημα παράγρ. 2.26	
9101	O4.1 O5.1 O5.2	ΠΔ 305/96 ΠΔ 395/94	
9201	O6.1	ΠΔ 305/96 ΠΔ 395/94	
10102	O2.1 O2.2 O2.3 O3.1 O3.2 O3.3 O3.4 O4.1 O5.1 O5.2 O5.3 O8.1 O8.2 O8.3 O8.4	ΠΔ 396/94 άρθρα 3 , 4 και παράρτημα II παράγρ. 2 ΠΔ 85/91	
10103	O2.1 O2.2 O2.3 O3.1 O3.2 O3.3 O3.4 O4.1 O5.3 O6.1 O6.3 O7.1 O7.2	ΠΔ 1073/81 άρθρο 30, ΠΔ 396/94 άρθρο 7 κ παραρτ. Ι Ι παρ. 4, ΠΔ 225/89 παρ. 22	
10104	O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O2.1 O2.2 O2.3 O3.1 O3.2 O3.3 O3.4 O4.1 O4.2 O4.3 O5.1 O5.3 O6.1 O6.2 O8.1	ΠΔ 305/96 παρ IV Μέρος B, Τμ. Ι Ι παρ. 3	Αναστολή εργασιών σε περίπτωση παγετού
10105	O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O2.1 O2.2 O2.3 O3.1 O3.2 O3.3 O3.4 O4.1 O4.2 O4.3 O5.1 O5.3 O6.1 O6.2 O8.1	ΠΔ 305/96 παρ IV Μέρος B, Τμ. Ι Ι παρ. 3	Σε περιπτώσεις καύσωνα να λαμβάνονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (διαλείμματα ή/και παύση εργασίας, δροσεροί χώροι ανάπαυσης, παροχή δροσερού νερού, κ.α.).
10108	O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O2.1 O2.2 O2.3 O3.1 O3.2 O3.3 O3.4 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O5.3 O6.1 O6.2 O6.3 O7.1 O7.2 O7.3 O8.1 O8.2 O8.3 O8.4 O8.5	ΠΔ 305/96 ΠΔ 396/94	
10205	O8.5	ΠΔ1073/81 ΠΔ 395/94 ΠΔ 396/94	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Οι εργαζόμενοι και ιδίως οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα ενημερώνονται υπό του υπευθύνου του εργοταξίου για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη διάρκεια της εργασίας τους (άρθρο 112, ΠΔ 1073/81).
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται μετά του εργοδότη τους για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας (άρθρο 114, παρ. 1, ΠΔ 1073/81).
- Δεν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας (άρθρο 114, παρ.3, ΠΔ 1073/81).
- Πρέπει να εφαρμοστούν ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους εργαζόμενους (άρθρο 114, παρ.5, ΠΔ 1073/81).
- Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες (άρθρο 103 ΠΔ 1073/81 114, παρ.4, ΠΔ 1073/81).
- Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων θα γίνεται μόνο από έμπειρο προσωπικό (άρθρο 46, ΠΔ 1073/81).
- Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εμποδίων (άρθρο 37, ΠΔ 1073/81).
- Σε περίπτωση παγετού ή μεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες (άρθρο 21, παρ.5, ΠΔ 778/80).
- Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταμένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα γίνονται συχνά διαλείμματα, θα χορηγούνται καλύμματα κεφαλής καθώς και άφθονο δροσερό νερό. Σε περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς και στα διαλείμματα, απαγορεύεται η χρήση οινόπνευματων ποτών από τους εργαζόμενους (άρθρο 101, ΠΔ 1073/81).
- Καύσιμα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές μέρος (άρθρο 96, ΠΔ 1073/81).
- Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα υλικά (άρθρο 4, παρ.2, ΠΔ 778/80).
- Για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας πρέπει να παρίσταται, ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι υπόχρεοι από το νόμο εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών (άρθρο 111, ΠΔ 1073/81).
- Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους περί των κατά φάση εργασίας απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερα για τους καθαρισμούς αντλιοστασίων, θα υπάρχει επιτόπου ένα ειδικευμένο άτομο που θα παρακολουθεί την εργασία για κάθε ενδεχόμενο (τραυματισμός κλπ). Πριν από την είσοδο των εργατών στη δεξαμενή θα προηγείται αερισμός και καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Οι εργάτες θα φοράνε ειδικές στολές και μάσκες, θα κατεβαίνουν με σκοινί και μετά το πέρας του καθαρισμού θα γίνεται γενική απολύμανση αυτών.
- Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται μόλις συμβεί εργατικό ατύχημα, να μεριμνήσει για την άμεση παροχή Α' Βοηθειών εις τον παθόντα και για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό Α' Βοηθειών ή Νοσοκομείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης να ειδοποιεί αμελλητί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχημα εντός 24 ωρών στο οικείο Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αμετάβλητα τα στοιχεία που χρησιμεύουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος (άρθρο 115, ΠΔ 1073/81).
- Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος: Α. Πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα. Β. Το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές μαλάξεις, συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινομένου υποξυγόνωσης του εγκεφάλου που συνεπάγεται κατά κανόνα μη ανατάξιμη κατάσταση). Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου είναι δυνατό, προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων.

- Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, μία φορά την εβδομάδα από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του.
- Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας.
 - Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού της που αφορά την καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του ΠΔ 778/80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».
 - Οι κατά την παρ. 4 του Άρθρ. 21 του ΠΔ 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών διακοπείων λόγω θεομηνίας.
 - Οι κατά το Άρθρ. 13 του ΠΔ 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεώς των.
 - Η κατά το Άρθρ. 13 του ΠΔ 1073/81 άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την περίπτωση εγκαταστάσεως , ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (ως και η εν προκειμένου ενίσχυσήs του).
 - Οι κατά την παρ. ΙΕ' του Άρθρ.-60 του ΠΔ 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις συρματοσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ' του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι.
 - Οι κατά το Άρθρ.-67 του ΠΔ 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.
 - Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
- Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο , πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
- Κανένας δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί, να προκαλεί βλάβες ή να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του ΠΔ 1073/81 ή άλλου κανονισμού, χωρίς να λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου.
- Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει τη θέση του, χωρίς τη χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί.
- Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του ΠΔ 1073/81 όσο και του ΠΔ 778/80 ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής. Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν τη διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
- Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:
 - διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια
 - τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχημάτων εντός του εργοταξίου
 - τους χώρους εγκατάστασης του βασικού μηχ. Εξοπλισμού
 - τους χώρους αποθήκευσης
 - τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του τρόπου αποκομιδής τους
 - τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
 - άλλων σημείων, χώρων ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 - τυχούσες μελέτες για την κατασκευή απαιτούμενων ειδικών ικριωμάτων

Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου, λατομείων κλπ.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21-10-2024

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.
Πολιτικός Μηχ/κός

ILIAS PELEKIS
23/09/2026 13:29
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
Τοπογράφος Μηχ/κός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός